

4.106-83



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ГАЗОВЫЕ ОГNETУШАЩИЕ СОСТАВЫ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ


ГОСТ 4.106—83

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва



ГОСТ 4.106-83. Система показателей качества продукции. Газовые огнетушащие составы. Номенклатура показателей
System of product quality indices. Gas extinguisher mixtures. Nomenclature of indices

РАЗРАБОТАН Министерством внутренних дел СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

**А. Н. Баратов, д-р техн. наук; В. В. Пивоваров; А. П. Морозов;
Ю. Ф. Антипин; Н. М. Полозов, канд. техн. наук; С. С. Пустынников,
канд. техн. наук**

ВНЕСЕН Министерством внутренних дел СССР

Зам. министра Б. В. Заботин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-
ного комитета СССР по стандартам от 7 декабря 1983 г. № 5748**

Система показателей качества продукции

ГАЗОВЫЕ ОГнетушаЩИЕ СОСТАВЫ

Номенклатура показателей

System of product quality indices.

Gas extinguisher mixtures.

Nomenclature of indices

ГОСТ**4.106—83**

ОКСТУ 2114, 0271, 2412

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 декабря 1983 г. № 5748 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на газовые огнетушащие составы, которые при тушении пожара представляют собой газ (далее — газовые огнетушащие составы,) и устанавливает номенклатуру показателей качества этой продукции.

Показатели качества должны применяться при проведении научно-исследовательских работ, при установлении требований в нормативно-технической документации, оценке технического уровня и качества продукции, а также при аттестации газовых огнетушащих составов.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГАЗОВЫХ ОГнетушаЩИХ СОСТАВОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризующие свойства газовых огнетушащих составов приведены в табл. 1.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984

2—108



ГОСТ 4.106-83, Система показателей качества продукции. Газовые огнетушащие составы. Номенклатура показателей
System of product quality indices. Gas extinguisher mixtures. Nomenclature of indices

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
----------------------------------	---------------------------------	--

1. Показатели назначения

1.1. Массовая или объемная доля основного вещества, %	$a_{ов}$	Химический состав
1.2. Массовая доля механических примесей, %	$a_{мп}$	Степень загрязненности
1.3. Массовая доля воды, %	$a_{в}$	То же
1.4. Массовая доля добавок, %	$a_{д}$	Масса добавок к основному веществу для придания составу специальных свойств
1.5. Температура кипения, °C	t_k	Температура фазовых переходов
1.6. Температура замерзания, °C	$t_{зм}$	То же
1.7. Плотность при 20 °C, кг/м ³	ρ	Физические свойства
1.8. Удельный объем паров при 20 °C и 101,3 кПа, м ³ /кг	$V_{уд}$	»
1.9. Давление насыщенных паров при 20 °C, кПа	$P_{нп}$	»
1.10. Молярная масса, кг/моль	μ	»
1.11. Теплопроводность, Вт/(м·K)	q	»
1.12. Удельная теплоемкость, Дж/(кг·K)	c	»
1.13. Кинематическая вязкость при 20 °C (ГОСТ 33—82), м ² /с	ν	Сопротивление течению (истечению) жидкости и газа
1.14. Коррозионная активность, кг/м ² ·ч	A_k	Способность взаимодействовать с металлами

2. Показатели экономного использования

2.1. Минимальная объемная огнетушащая концентрация при тушении н-гептана, %	$C_{мин}$	Огнетушащие свойства
2.2. Нормативная интенсивность подачи:		
при объемном тушении, кг/м ³ ·с	I'_n	То же
при поверхностном тушении, кг/м ² ·с	I''_n	»
2.3. Флегматизирующая объемная концентрация при тушении н-гептана, %	$\varphi_{ф}$	»

3. Показатели надежности

3.1. Гарантийный срок хранения, мес	$T_{гар}$	Сохраняемость
-------------------------------------	-----------	---------------

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименования характеризующего свойства
----------------------------------	---------------------------------	--

4. Показатели технологичности

4.1. Удельная трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205—83), чел-ч/т, или чел-ч/м ³	$t_{уд}$	Приспособленность к условиям производства
4.2. Удельная себестоимость изготовления, руб/т или руб/м ³	$S_{уд}$	Уровень затрат на производство

5. Экологические показатели

5.1. Класс опасности (ГОСТ 12.1.007—76)	—	Токсичность
---	---	-------------

6. Показатели безопасности

6.1. Удельная электрическая проводимость, См/м	σ	—
6.2. Группа горючести (ГОСТ 12.1.017—80)	—	Пожароопасные свойства
6.3. Температура вспышки (ГОСТ 12.1.017—80), °C	$t_{всп}$	То же
6.4. Температура воспламенения (ГОСТ 12.1.017—80), °C	$t_{в}$	»
6.5. Температура самовоспламенения (ГОСТ 12.1.017—80), °C	$t_{св}$	»
6.6. Верхний (нижний) концентрационный предел воспламенения (ГОСТ 12.1.017—80): в кислороде, %	φ_{O_2}	»
в воздухе, %	$\varphi_{в}$	»
6.7. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м ³	ПДК _{ра}	Токсичность

7. Качественные характеристики

7.1. Запах	—	Воздействие на органы обоняния человека
------------	---	---

1.2. Алфавитный перечень показателей качества приведен в справочном приложении 1.

1.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2.

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ ГАЗОВЫХ ОГNETУШАЩИХ СОСТАВОВ

2.1. В зависимости от механизма тушения газовые огнетушащие составы подразделяются на две классификационные группировки:

инертные разбавители, снижающие содержание кислорода в зоне горения и образующие в ней инертную среду (инертные газы — двуокись углерода, азот, гелий и аргон (виды 211451, 211412, 027141, 211481);

ингибиторы, тормозящие процесс горения (галондоуглеводороды и их смеси с инертными газами — хладон 12 В1, хладон 13 В1, хладон 114 В2 (виды 241242, 241243, 241249).

2.2. В зависимости от агрегатного состояния газовые огнетушащие составы в условиях хранения подразделяются на две классификационные группировки: газообразные и жидкие (жидкости и/или сжиженные газы и растворы газов в жидкостях).

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГАЗОВЫХ ОГNETУШАЩИХ СОСТАВОВ

3.1. Показатели качества газовых огнетушащих составов подразделяются на: общие — обязательные для всех классификационных группировок и областей применения;

специализированные, применяемые только для некоторых классификационных группировок и областей применения.

3.2. К общим обязательным показателям качества относятся:

массовая или объемная доля основного вещества;

массовая доля воды;

плотность при 20 °С;

молярная масса;

минимальная объемная огнетушащая концентрация при тушении *n*-гептана;

флегматизирующая объемная концентрация при тушении *n*-гептана.

3.3. Применяемость специализированных показателей качества газовых огнетушащих составов указана в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя качества	Классификационная группировка											
	Инертные разбавители						Минерализаторы					
	Газ		Жидкость		Газ		Жидкость		Газ		Жидкость	
	Газ		Жидкость		Газ		Жидкость		Газ		Жидкость	
	Газ		Жидкость		Газ		Жидкость		Газ		Жидкость	
Цель применения показателя качества												
	НПД		НПД		НПД		НПД		НПД		НПД	
	НПД	НПД	НПД	НПД	НПД	НПД	НПД	НПД	НПД	НПД	НПД	НПД
1.2. Массовая доля механических примесей	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.4. Массовая доля добавок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.5. Температура кипения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.6. Температура замерзания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.8. Удельный объем паров	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.9. Давление насыщенных паров	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.11. Теплопроводность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.12. Удельная теплоемкость	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.13. Кинематическая вязкость	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.14. Коррозионная активность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2. Нормативная интенсивность подачи при объемном и поверхностном тушениях	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.1. Гарантийный срок хранения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4.1. Удельная трудоемкость изготовления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4.2. Удельная себестоимость изготовления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Горбачёв Михаил Сергеевич

Классификационная группировка												
Наименование показателя качества	Инертные разбавители				Игнитоформ							
	Газ		Жидкость		Газ		Жидкость		Раствор газа в жидкости			
	НПД	Оценка технич.-экономического уровня и качества	НПР	НТД	Оценка технич.-экономического уровня и качества	НПР	НТД	Оценка технич.-экономического уровня и качества	НПР	НТД		
5.1. Класс опасности	++									++		
6.1. Удельная электрическая проводимость	+									+		
6.2. Группа горючести	+									+		
6.3. Температура вспышки	+									+		
6.4. Температура воспламенения	+									+		
6.5. Температура самовоспламенения	+									+		
6.6. Верхний (нижний) концентрационный предел воспламенения	+									+		
6.7. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны	++									++		
7.1. Запах	++									++		

Примечание. В таблице знак «+» означает приращиваемость, знак «-» — неприменяемость, знак «±» — ограниченную применимость соответствующего показателя качества в зависимости от вида газового отбора тушащего состава.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ГАЗОВЫХ ОГNETУШАЩИХ СОСТАВОВ*

Верхний (нижний) концентрационный предел воспламенения	6.6
Гарантийный срок хранения	3.1
Группа горючести	6.2
Давление насыщенных паров при 20 °С	1.9
Запах	7.1
Кинематическая вязкость при 20 °С	1.13
Класс опасности	5.1
Коррозионная активность	1.14
Массовая доля воды	1.3
Массовая доля добавок	1.4
Массовая доля механических примесей	1.2
Массовая или объемная доля основного вещества	1.1
Минимальная объемная огнетушащая концентрация при тушении <i>n</i> -гептана	2.1
Молярная масса	1.10
Нормативная интенсивность подачи	2.2
Плотность при 20 °С	1.7
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны	6.7
Температура воспламенения	6.4
Температура вспышки	6.3
Температура замерзания	1.6
Температура кипения	1.5
Температура самовоспламенения	6.5
Теплопроводность	1.11
Удельная себестоимость изготовления	4.2
Удельная теплоемкость	1.12
Удельная трудоемкость изготовления	4.1
Удельная электрическая проводимость	6.1
Удельный объем паров при 20 °С и 101,3 кПа	1.8
Флегматизирующая объемная концентрация при тушении <i>n</i> -гептана	2.3

* Нумерация представлена в соответствии с табл. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Термин	Пояснение
Минимальная объемная огне- тушащая концентрация при туше- нии <i>n</i> -гептана	Минимальная концентрация огнетуша- щего состава в воздухе, при которой наблюдается в условиях стандартного эксперимента тушение диффузионного факела <i>n</i> -гептана
Нормативная интенсивность по- дачи	Количество газового огнетушащего сос- тава для тушения конкретного объекта, предусмотренное нормативно-технической документацией, подаваемое в единицу времени на единицу объема (единицу площади) горения
Флегматизирующая объемная концентрация при тушении <i>n</i> -геп- тана	Минимальное содержание огнетуша- щего состава в воздухе, при котором смеси <i>n</i> -гептана с воздухом не способны гореть

Редактор *А. С. Пшеничная*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *В. Ф. Малюткина*

Сдано в наб. 29.12.83.
0,75 усл. кр.-отт.

Подп. к печ. 16.03.84.
0,49 уч.-изд. л. Тир. 12000

0,75 усл. п. л.
Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 108



ГОСТ 4.106-83, Система показателей качества продукции. Газовые огнетушащие составы. Номенклатура показателей
System of product quality indices. Gas extinguisher mixtures. Nomenclature of indices

Величина	Единица			
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ				
Длина	метр	m	м	
Масса	килограмм	kg	кг	
Время	секунда	s	с	
Сила электрического тока	ампер	A	А	
Термодинамическая температура	кельвин	K	К	
Количество вещества	моль	mol	моль	
Сила света	кандела	cd	кд	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ				
Плоский угол	радиан	rad	рад	
Телесный угол	стерадиан	sr	ср	
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ				
Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^3 \cdot \text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	с^{-1}
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$