



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

**МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ВРАЩАЮЩИЕСЯ КРУПНЫЕ  
СВЫШЕ 355 ГАБАРИТА**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**ГОСТ 4.167-85**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва



ГОСТ 4.167-85, Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355 габарита. Номенклатура показателей.  
System of product-quality indices. Large electrical rotating machines with frame number above 355. Nomenclature of indices

4.167-85  
79

**РАЗРАБОТАН** Министерством электротехнической промышленности

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

В. М. Фомин, канд. техн. наук (руководитель темы); М. А. Глебов; Ю. П. Шевель; А. Г. Петранов; А. Е. Анисимова; З. П. Иноземцева; М. Р. Пятакова

**ВНЕСЕН** Министерством электротехнической промышленности

Член Коллегии Е. Г. Орлов

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 сентября 1985 г. № 3025



Система показателей качества продукции  
**МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ**  
**КРУПНЫЕ СВЫШЕ 355 ГАБАРИТА**

Номенклатура показателей

System of product-quality indices. Large electrical  
 rotating machines with frame number above 355.  
 Nomenclature of indices

**ГОСТ**  
**4.167-85**

ОКП 330016

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 сентября  
 1985 г. № 3025 срок введения установлен

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества вращающихся электрических крупных машин свыше 355 габарита, включаемых в стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию; ТЗ на ОКП; технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

Стандарт распространяется на следующие группы однородной продукции:

машины электрические вращающиеся крупные свыше 355-го габарита. Коллекторные, код по ОКП 33 5513, 33 8170, 33 8160;

машины электрические вращающиеся крупные свыше 355-го габарита. Синхронные, код по ОКП 33 3800, 33 7220, 33 7230, 33 7240, 33 8130, 33 8141, 33 8143, 33 8145, 33 8233, 33 8541, 33 8543;

машины электрические вращающиеся крупные свыше 355-го габарита. Асинхронные, код по ОКП 33 3100, 33 3260, 33 3270, 33 3280, 33 3450, 33 3460, 33 3600, 33 5128, 33 8110, 33 8120, 33 8149;

машины электрические вращающиеся крупные свыше 355-го габарита. Преобразователи однокорпусные, код по ОКП 33 7310, 33 7370;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

машины электрические крупные прочие, код по ОКП 33 8147, 33 8181, 33 8189, 33 8211, 33 8241, 33 8253, 33 8256, 33 8252;  
системы возбуждения синхронных машин статические, код по ОКП 33 8542, 33 8543.

В стандарте приведен алфавитный перечень содержащихся в нем показателей качества в справочном приложении 1.

## **1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВРАЩАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРУПНЫХ МАШИН СВЫШЕ 355-го ГАБАРИТА**

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризующие ими свойства крупных электрических машин приведены в табл. 1.

При необходимости допускается дополнительно к номенклатуре показателей качества, приведенной в табл. 1, вводить показатели, отражающие специфику крупных электрических машин конкретных типов.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства	Область применения
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ</b>			
<b>1.1. Классификационные показатели</b>			
1.1.1. Номинальная мощность (суммарная для агрегатов, потребляемая для статоров перемагнивания металла), кВт (кВ·А) (ГОСТ 17154—71)	$P_{\text{ном}}$ (ГОСТ 1494—77)	Пределная мощность при заданной массе железа	Тяговые машины для тепловозов
1.1.2. Объемная мощность, кВт	$P_v$	Напряжение, соответствующее номинальному режиму работы	Кроме агрегатов и преобразователей
1.1.3. Номинальное напряжение, В (ГОСТ 18311—80)	$U_{\text{ном}}$ (ГОСТ 1494—77)	—	Преобразователи
1.1.4. Напряжение генератора, В (ГОСТ 19880—74)	$U_g$	—	То же
1.1.5. Напряжение двигателя, В	$U_d$	Число оборотов за одну минуту в номинальном режиме	Кроме статоров перемагнивания металла и индукционных регуляторов
1.1.6. Номинальная (синхронная) частота вращения, об/мин (ГОСТ 18311—80, ГОСТ 17154—71)	$n_{\text{ном}}(n_s)$ (ГОСТ 1494—77)	Момент, рассчитанный по номинальной отдаваемой мощности при номинальной частоте вращения	Двигатели
1.1.7. Номинальный вращающий момент, кН·м (ГОСТ 18311—80)	$M_{\text{ном}}$	—	Тормоза
1.1.8. Номинальный тормозной момент, Н·м	$M_{\text{т.ном}}$	—	Муфты
1.1.9. Номинальный передаваемый момент, Н·м	$M_{\text{п.ном}}$	—	Преобразователи
1.1.10. Номинальный ток, А (ГОСТ 18311—80)	$I_{\text{ном}}$	—	Агрегаты
1.1.11. Число электрических машин, входящих в агрегат, шт.	—	Отношение форсирующего тока к номинальному	Системы возбуждения
1.1.12. Кратность форсирования	—		

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства	Область применения
1.1.13. Номинальный режим работы (ГОСТ 17154—71)	SI и др. (ГОСТ 183—74)	Установленная последовательность нагрузок, холостого хода, периодов покоя и полного отключения машины	—
1.1.14. Номинальная частота электрического тока, Гц (ГОСТ 18311—80)	/ по (ГОСТ 1494—77)	—	Кроме коллекторных машин
1.1.15. Степень защиты (ГОСТ 17494—72)	IP 44 и др. (ГОСТ 14254—80)	Защита от соприкосновения, попадания посторонних тел, воды	Кроме статоров для перемешивания металла
1.1.16. Способ охлаждения	ISA0141 и др. (ГОСТ 20459—75)	Способ отвода тепловых потерь от активных частей машины	Кроме статоров для перемешивания металла
1.1.17. Уровень и вид взрывозащиты (ГОСТ 12.2.020—76)	IEEx IIBT4 и др. (ГОСТ 12.2.020—76)	Уровень взрывозащиты — степень взрывозащиты. Вид взрывозащиты определяется средством или способом обеспечения взрывозащиты	Взрывозащищенные двигатели
1.1.18. Вид климатического исполнения	УХЛ4 и др. (ГОСТ 15150—69)	Сочетание климатического исполнения, категории размещения и группы по пониженному давлению	—
1.1.19. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	M1 и др. (ГОСТ 17516—72)	Совокупность механических внешних воздействующих факторов и их значений во время эксплуатации изделия	—
1.1.20. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов	I и др. (ГОСТ 15150—69)	Совокупность климатических внешних воздействующих факторов при транспортировании изделия	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства	Область применения
1.1.21. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов	С и др. (ГОСТ 23216—78)	Совокупность механических внешних воздействующих факторов при транспортировании изделий	—
1.1.22. Условия хранения	И и др. (ГОСТ 15150—69)	Совокупность климатических внешних воздействующих факторов при хранении изделия	—
1.1.23. Вид и характеристика радиационных внешних воздействующих факторов	—	Совокупность видов и характеристик	Машины для эксплуатации при воздействии радиационных факторов
<b>1.2. Показатели функциональной и технической эффективности</b>			
1.2.1. Удельная механическая инерционность, $\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{кВ} \cdot \text{м}$	$I_{\text{мех}}$	Способность к реверсу	Реверсивные двигатели коллекторные и регулируемые
1.2.2. Максимальный тормозной момент, $\text{Н} \cdot \text{м}$	$M_{\text{т max}}$	Способность к перегрузке	Тормоза
1.2.3. Максимальный передаваемый момент, $\text{Н} \cdot \text{м}$	$M_{\text{в max}}$	Способность к перегрузке	Муфты
1.2.4. Обобщенный показатель назначения, $\text{кВ} \cdot \text{А}$	—	Проводимость	Статоры перемешивающая металл Двигатели
1.2.5. Число пусков в год и за срок службы	—	Степень маневренности	Коллекторные машины, кроме тяговых
1.2.6. Отношение максимального тока к номинальному	$\frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{ном}}}$	Перегрузка по току	Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и синхронные, кроме регулируемых
1.2.7. Отношение начального пускового тока к номинальному	$\frac{I_{\text{кр}}}{I_{\text{ном}}}$	Условия пуска применительно к питающей сети и системам защиты	

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеристического свойства	Область применения
1.2.8. Отношение амплитудного значения переменной составляющей тока якоря к номинальному току, %	—	Коммутационная способность	Коллекторные машины
1.2.9. Степень искрения (ГОСТ 183—74)	—	Запускаемость	Коллекторные машины Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и синхронные, кроме регулируемых
1.2.10. Отношение начального пускового момента к номинальному	$\frac{M_{\text{п.н.}}}{M_{\text{ном.}}}$	Способность к перегрузкам	Двигатели, кроме коллекторных
1.2.11. Отношение максимального момента к номинальному	$\frac{M_{\text{п.мак.}}}{M_{\text{ном.}}}$	Степень использования мощности при максимальной частоте вращения	Двигатели коллекторные и регулируемые
1.2.12. Коэффициент предельности	$K_{\text{пред.}}$	Диапазон регулирования	Двигатели коллекторные и регулируемые
1.2.13. Отношение максимальной рабочей частоты вращения к номинальной	$\frac{n_{\text{п.мак.}}}{n_{\text{ном.}}}$	Разность между синхронной и номинальной частотами вращения, отнесенная к синхронной частоте	Двигатели коллекторные и регулируемые
1.2.14. Номинальное скольжение, % (ГОСТ 1831—80)	$s_{\text{ном.}}$ (ГОСТ 1494—77)	Точность поддержания напряжения	Асинхронные двигатели, муфты и тормоза
1.2.15. Установившееся отклонение напряжения, % (ГОСТ 23875—79)	$\delta U_{\text{у.}}$	Возможность регулирования напряжения	Синхронные генераторы
1.2.16. Пределы регулирования напряжения, В	—	Затраты энергии на возбуждение	Регуляторы напряжения
1.2.17. Удельная мощность возбуждения Вт/Н·м	—	Степень маневренности	Муфты и тормоза
1.2.18. Число включений в час, вкл./ч	—	То же	То же
1.2.19. Продолжительность включения, % (ГОСТ 17164—71)	ПВ	Отходные потери	Тормоза
1.2.20. Температурная способность, кВт	—		



Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства	Область применения
1.2.21. Максимально допустимый маховый момент механизма, Т·см <sup>2</sup>	M <sub>max</sub> х м	—	Синхронные двигатели и асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором
1.2.22. Способ автоматической подачи тока возбуждения при пуске	—	Подача тока при пуске	Системы возбуждения
1.2.23. Способ гашения поля	—	Вид устройства для гашения поля	Системы возбуждения
1.2.24. Напряжение радиопомех, дБмкВ	—	Уровень радиопомех	Кроме асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, статоров для перемешивания металла, статических систем возбуждения
1.2.25. Напряженность поля радиопомех, дБмкВ/м	—	То же	То же
1.3. Конструктивные показатели			
1.3.1. Габарит по классификатору ЕСКД, мм	—	Обобщенная характеристика размера изделия	Кроме статоров для перемешивания металла
1.3.2. Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	L <sub>д</sub> , b <sub>ш</sub> , h <sub>в</sub> и др. (ГОСТ 4541—70) M3081 и др. (ГОСТ 2479—79)	Максимальные размеры машины	—
1.3.3. Конструктивное исполнение по способу монтажа (ГОСТ 2479—79)		Расположение составных частей машины относительно элементов крепления при определенном положении машины на месте установки	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства	Область применения
1.3.4. Перепад давления охлаждающего агента, кг/м	—	—	Кроме статоров для лем-ремешивания металла, муфт, тормозов
1.3.5. Расход охлаждающего агента, м <sup>3</sup> /с (л/с) (ГОСТ 12259—75)	—	—	Кроме статоров для лем-ремешивания металла, муфт, тормозов
1.3.6. Тип системы возбуждения	—	Полупроводниковая система (бесщеточная или статическая); электронная	—
1.3.7. Тип изоляции обмоток	—	Состав связующих материалов	Кроме муфт, тормозов, агрегатов и статоров лем-ремешивания металла
1.3.8. Класс нагревостойкости изоляции	В и др. (ГОСТ 8865—70)	Нагревостойкость изоляционных и пропиточных материалов	—
1.3.9. Предельно допустимые превышения температур активных частей машины, °С	(ГОСТ 183—74)	Запас электрической прочности изоляции	—
1.3.10. Число якорей на одном валу	$N_2$	Конструктивные особенности	Двигатели коллекторные
1.3.11. Комплектность	—	Прилагающиеся к изделию отдельные составные и запасные части, техническая документация	—
1.3.12. Наличие средств для снижения шума	—	Комфортность обслуживания	Двигатели
<b>2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ</b>			
2.1. Установленная безотказная наработка, ч (ГОСТ 27.002—83)	$T_7$ (ГОСТ 27.003—83)	Безотказность	—

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства	Область применения
2.2. Установленный ресурс (срок службы) до капитального ремонта, ч (год) (ГОСТ 27.002—83)	$T_{г.л.ч}$ (ГОСТ 27.003—83)	Долговечность	—
2.3. Полный срок службы, год (ГОСТ 27.002—83)	$T_{г.л.г}$ (ГОСТ 27.003—83)	Долговечность	—
2.4. Коэффициент готовности (ГОСТ 27.002—83)	$K_r$ (ГОСТ 27.003—83)	Безотказность и ремонтпригодность	—
2.5. Объединенная удельная продолжительность (трудоемкость) технических обслуживаний (ТО) и ремонтов <sup>*</sup> , чел·ч/ч (ГОСТ 27.002—83)	$S$ (ГОСТ 27.003—83)	Ремонтпригодность	—

  

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ			
3.1. Коэффициент полезного действия, %	$\eta$ (ГОСТ 1494—77)	Экономичность по расходу энергии	Кроме муфт, тормозов, агрегатов, статоров перемешивания металлов
3.2. Удельная масса, кг/кВт (кН·м)	—	Экономичность по расходу материалов	—
3.3. Удельные потери, кВт/кВ·А	$P_{\Sigma}$	Экономичность по расходу энергии	Статоры перемешивания металла
3.4. Коэффициент мощности (ГОСТ 19880—74)	$\cos \varphi$ (ГОСТ 1494—77)	Угол сдвига тока нагрузки относительно напряжения	Генераторы и двигатели переменного тока
3.5. Масса, кг	$m$ (ГОСТ 1494—77)	Расход материалов	—

\* Срок введения — с 01.01.89

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства	Область применения
<b>4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>			
4.1. Средний уровень звука (или скорректированный уровень звуковой мощности), дБА	$L_{A,1}$ (L <sub>р.л.</sub> ) (ГОСТ 16372—84)	Шум	Кроме статоров перемешивания металла
4.2. Среднее квадратическое значение вибрационной скорости, мм/с (ГОСТ 20815—75)	$v_t$	Вибрация	Кроме статоров перемешивания металла
4.3. Пиковое значение вибрационного перемещения, мкм	$A$	То же	Для машин с номинальной частотой вращения менее 600 об/мин., кроме статоров перемешивания металла

**5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ**

5.1. Удельная трудоемкость изготовления, нормо-ч/кВт (кН·м) (ГОСТ 14.205—83)	$T_k$	—	—
5.2. Удельная технологическая себестоимость, руб./кВт (руб./кН·м)	$C$	Себестоимость при производстве	—
5.3. Коэффициент использования материалов (электротехнической стали, проката черных металлов)	$K_m$	Экономичность использования материалов при изготовлении	—
5.4. Монтажная готовность*, нормо-ч	—	Трудоемкость монтажа	—
5.5. Удельная энергоёмкость*, кВт·ч/кВт	$\mathcal{E}$	Экономичность расхода энергии при изготовлении	—
5.6. Удельная материалоемкость, кг/кВт (кН·м)	—	Экономичность расхода материала при изготовлении	—

\* Срок введенная для ТУ в КУ — с 01.01.89

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства	Область применения
<b>6. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ</b>			
6.1. Коэффициент применимости, % (ГОСТ 23945.2—80)	К <sub>пр</sub>	Уровень унификации	—
6.2. Соответствие международным стандартам	—	Соответствие требованиям стандартов МЭК и СЭВ	—
<b>7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>			
7.1. Показатель патентной чистоты	П <sub>п.ч</sub>	Отражения по возможности поставки на экспорт	—
7.2. Показатель патентной защиты	П <sub>п.з</sub>	Наличие оформленных заявок на изобретения, патентов в СССР и за рубежом	—
<b>8. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>			
8.1. Уровень пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004—85)	—	Вероятность возникновения пожара	—

## 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КРУПНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН СВЫШЕ 355 ГАБАРИТА

2.1. Перечень основных показателей качества:

- удельная механическая инерционность (для реверсивных двигателей коллекторных и регулируемых);
- максимальный тормозной момент (для тормозов);
- максимальный передаваемый момент (для муфт);
- обобщенный показатель назначения (для статоров перемешивания металла);
- число пусков в год и за срок службы (для двигателей);
- установленная безотказная наработка;
- установленный ресурс (срок службы) до капитального ремонта;
- коэффициент полезного действия (кроме муфт, тормозов, агрегатов, статоров перемешивания металла);
- удельная масса;
- удельные потери (для статоров перемешивания металла).

2.2. Применяемость показателей качества крупных электрических машин свыше 355 габарита, включаемых в стандарты с перспективными требованиями, во вновь разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, карты технического уровня и качества продукции, приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Применимость по группам однородной продукции						Применимость в НГД			
	коллекторные	сан-хронные	асинхронные	преобразователи	прочие	системы возбуждения	стандарты ОТПТ	стандарты вида ОТУ	ТЗ на ОКР	ТУ
1.1.1	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.2	+	+	+	+	+	+		+	+	+
1.1.3	+	+	+	+	+	+		+	+	+
1.1.4	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.5	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.6	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.7	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.8	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.9	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.10	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.11	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.12	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.13	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.14	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.15	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.16	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.17	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.18	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.19	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.20	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.21	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.22	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.1.23	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.2.1	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.2.2	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.2.3	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.2.4	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.2.5	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.2.6	+	#	+	+	+	+		+	+	+
1.2.7	+	#	+	+	+	+		+	+	+

Продолжение табл. 2

Номер показателя по табл. 1	Применимость по группам основной продукции						Применимость в ПТД				
	коллек- торные	син- хронные	асин- хронные	преобра- зователя	прочие	системы возбуж- дения	стандар- ты ОТГПТ	стандар- ты вида ОТУ	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.2.8	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.9	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.10	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.11	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.12	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.13	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.14	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.15	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.16	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.17	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.18	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.19	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.20	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.21	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.22	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.23	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.24	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.2.25	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.1	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.2	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.3	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.4	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.5	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.6	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.7	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.8	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.9	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.10	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.11	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.3.12	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+



Продолжение табл. 2

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по группам основной продукции							Применяемость в ИПД				
	кольцевые	синхронные	асинхронные	преобразователи	прочие	системы возбуждения	стандарты ОТПИТ	стандарты ОТУ	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ	
2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
6.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
6.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
8.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость, знак «±» — ограниченную применяемость, знак «0» — основные показатели качества.

## АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	Номер показателя по табл. 1
Вид климатического исполнения	1.1.18
Вид и характеристика радиационных внешних воздействующих факторов	1.1.23
Габарит по Классификатору ЕСКД	1.3.1
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	1.1.19
Готовность монтажная	5.4
Значение вибрационного перемещения пиковое	4.3
Значение вибрационной скорости квадратическое среднее	4.2
Инерционность механическая удельная	1.2.1
Исполнение по способу монтажа конструктивное	1.3.3
Класс нагревостойкости изоляции	1.3.8
Комплектность	1.3.11
Коэффициент готовности	2.4
Коэффициент использования материалов (электротехнической стали, проката черных металлов)	5.3
Коэффициент мощности	3.4
Коэффициент предельности	1.2.12
Коэффициент применяемости	6.1
Коэффициент полезного действия	3.1
Кратность форсирования	1.1.12
Масса	3.5
Масса удельная	3.2
Материалоемкость удельная	5.6
Момент передаваемый, максимальный	1.2.3
Момент тормозной, максимальный	1.2.2
Момент механизма максимально допустимый маховый	1.2.21
Момент вращающий номинальный	1.1.7
Момент передаваемый номинальный	1.1.9
Момент тормозной номинальный	1.1.8
Мощность возбуждения удельная	1.2.17
Мощность номинальная	1.1.1
Мощность объемная	1.1.2
Наличие средств для снижения шума	1.3.12
Напряжение генератора	1.1.4
Напряжение двигателя	1.1.5
Напряжение номинальное	1.1.3
Напряжение радиопомех	1.2.24
Напряженность поля радиопомех	1.2.25
Наработка безотказная установленная	2.1
Отношение максимального момента к номинальному	1.2.11
Отношение максимального тока к номинальному	1.2.6
Отношение начального пускового момента к номинальному	1.2.10
Отношение начального пускового тока к номинальному	1.2.7
Отношение максимальной рабочей частоты вращения к номи-	1.2.13

Отклонение напряжения установившееся	1.2.15
Отношение амплитудного значения переменной составляющей тока якоря к номинальному току	1.2.8
Перепад давления охлаждающего агента	1.3.4
<b>Показатель назначения обобщенный</b>	1.2.4
Показатель патентной защиты	7.2
Показатель патентной чистоты	7.1
<b>Потери удельные</b>	3.3.
Продолжительность обедынная (трудоемкость) технических обслуживаний (ТО) и ремонтов удельная	2.5.
Превышения температур предельно допустимые активных частей машины	1.3.9
Пределы регулирования напряжения	1.2.16
Продолжительность включения	1.2.19
Расход охлаждающего агента	1.3.5
Размеры (длина, ширина, высота) габаритные	1.3.2
<b>Ресурс (срок службы) до капитального ремонта установленный</b>	2.2
Режим работы номинальный	1.1.13
Срок службы полный	2.3
Скольжение номинальное	1.2.14
Соответствие международным стандартам	6.2
Способ автоматической подачи тока возбуждения при пуске	1.2.22
Способ гашения поля	1.2.23
Способ охлаждения	1.1.16
Способность теплорассеивающая	1.2.20
Степень искрения	1.2.9
Степень защиты	1.1.15
Себестоимость технологическая удельная	5.2
Тип изоляции обмоток	1.3.7
Тип системы возбуждения	1.3.6
Ток номинальный	1.1.10
Трудоемкость изготовления удельная	5.1
Уровень звука средний	4.1
Уровень звуковой мощности скорректированный	4.1.
Уровень и вид взрывозащиты	1.1.17
Уровень пожарной безопасности	8.1
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов	1.1.20
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов	1.1.21
Условия хранения	1.1.22
Частота вращения номинальная (синхронная)	1.1.6
Частота электрического тока номинальная	1.1.14
Число включений в час	1.2.18
Число пусков в год и за срок службы	1.2.5
Число якорей на одном валу	1.3.10
Число электрических машин, входящих в агрегат	1.1.11
Энергоемкость удельная	5.5

Редактор *М. В. Глушкова*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *А. В. Прокофьева*

Сдано в наб. 11.10.85. Подп. в печ. 29.11.85 1,25 усл. п. л.+1,25 усл. кр.-отт. 1,38 уч.-изд. л.  
Тир. 12 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 1286.

