

4, 331-85



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**

# **МОТОПОМПЫ ПОЖАРНЫЕ**

**НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**ГОСТ 4.331-85**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

**GOST**  
**СТАНДАРТЫ**

ГОСТ 4.331-85. Система показателей качества продукции. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей  
Product-quality indices system. Fire power pumps. Nomenclature of indices

**РАЗРАБОТАН Министерством внутренних дел СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Д. И. Юрченко; В. В. Пивоваров (руководитель темы); Л. М. Кузнецов;  
Г. Ф. Агеев; А. К. Киреев; А. П. Кукушкин; Г. И. Пунчик

**ВНЕСЕН Министерством внутренних дел СССР**

Зам. министра Б. В. Заботин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. № 3704**

Система показателей качества продукции

**МОТОПОМПЫ ПОЖАРНЫЕ**

Номенклатура показателей

Product-quality index system.  
Fire power pumps. Nomenclature of indices**ГОСТ****4.331-85**

ОКП: 48 5421, 48 5422

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. № 3704 срок действия установлен

с 01.01.87до 01.01.97**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества пожарных мотопомп, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению перспектив развития пожарных мотопомп, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на пожарные мотопомпы, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ) карты технического уровня и качества продукции (КУ).

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП**

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризующие ими свойства пожарных мотопомп приведены в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1986

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ</b>		
1.1. Подача (ГОСТ 17398—72), м <sup>3</sup> /с (л/с)	Q (ГОСТ 17398—72)	Производительность
1.2. Напор (ГОСТ 17398—72), м	H (ГОСТ 17398—72)	Способность сообщать энергию жидкости
1.3. Мощность двигателя, кВт	N <sub>д</sub>	Энергооборуженность
1.4. Масса сухая, кг	M <sub>с</sub>	Материалоемкость
1.5. Номинальная частота вращения вала насоса, с <sup>-1</sup> (об/мин)	(ГОСТ 4.118—84)	Быстроходность привода
1.6. Подача при наибольшей геометрической высоте всасывания, м <sup>3</sup> /с	Q <sub>н.г.в</sub>	Возможность обеспечения заданных параметров с наибольшей геометрической высоты всасывания
1.7. Напор при наибольшей геометрической высоте всасывания, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	H <sub>н.г.в</sub>	Способность сообщать энергию жидкости при наибольшем противодействии со стороны входа насоса
1.8. Наибольшая геометрическая высота всасывания, м	H <sub>ж.г</sub>	Максимальная высота всасывания, при которой обеспечиваются заданные параметры
1.9. Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания, с	t <sub>з</sub>	Совершенство вакуумной системы
1.10. Предельное давление насоса (ГОСТ 17398—72), Па	P <sub>пр</sub>	Перегрузочная способность
1.11. Масса с заправкой, кг	M <sub>з</sub>	—
1.12. Масса с заправкой и комплектацией, кг	M <sub>з.к</sub>	Полная масса
1.13. Масса металла в изделии, кг	M <sub>м</sub>	Металлоемкость
1.14. Условный проход присоединительных патрубков, мм:		Типоразмер пожарных рукавов
напорного	d <sub>н.п</sub>	
всасывающего	d <sub>в.в</sub>	
1.15. Дорожный просвет, мм	a	Проходимость
1.16. Тип системы охлаждения, баал	—	Работоспособность
1.17. Вид топлива	—	—
<b>2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ</b>		
2.1. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.002—83), ч	T <sub>р.у</sub> (ГОСТ 27.003—83)	Долговечность
2.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.002—83), ч	T <sub>б</sub> (ГОСТ 27.003—83)	Безотказность

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
2.3. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—83), лет	$T_{ср}$ (ГОСТ 27.003—83)	Долговечность
2.4. Средняя суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний (ремонт), чел. ч	$S_{т.о}$ ( $S_p$ )	Ремонтопригодность
2.5. Коэффициент оперативной готовности (ГОСТ 27.002—83)	$K_{ог}$ (ГОСТ 27.003—83)	Безотказность
<b>3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ</b>		
3.1. Удельный расход топлива, г/м <sup>3</sup>	$q_T$	Экономичность по расходу топлива
3.2. Число операторов обслуживающих мотопомпу, чел.	$n_0$	Рациональность использования трудовых ресурсов
3.3. Удельная масса, кг/м <sup>3</sup> ·с <sup>-1</sup>	$M_T$	Экономичность по расходу материалов
<b>4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
4.1. Уровень звука в рабочей зоне оператора, дБА	$L_a$	Гигиеничность
4.2. Соответствие изделия размерам тела человека, балл	—	То же
4.3. Усилие, прикладываемое к органам управления, Н	$P_{упр}$	Соответствие физическим возможностям человека
<b>5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
5.1. Показатель функциональная целостность, балл	$P_{ф.ц}$	Функциональная целостность
5.2. Показатель совершенства производственного исполнения, балл	$P_{п.л}$	Совершенство производственного исполнения
<b>6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ</b>		
6.1. Удельная трудоемкость изготовления ГОСТ 14.205—83, чел.ч/м <sup>3</sup> ·с <sup>-1</sup>	$T_{тд}$	Технологическое совершенство
6.2. Удельная энергоемкость, кВт×ч/м <sup>3</sup> ·с <sup>-1</sup>	$\partial_{тд}$	Прогрессивность технологии по расходу энергии
6.4. Удельная себестоимость, руб/м <sup>3</sup> ·с <sup>-1</sup>	$S_{тд}$	Уровень затрат на производство

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
<b>7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ</b>		
7.1. Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	$L$ $B$ $h$	Приспособленность к транспортированию
<b>8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ</b>		
8.1. Коэффициент применяемости, %	$K_{пр}$	Уровень конструктивной приемственности составных частей в изделии
8.2. Коэффициент повторяемости, %	$K_{п}$	Уровень внутрипроектной унификации изделия
<b>9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
9.1. Показатель патентной защиты	$P_{п.з}$	—
9.2. Показатель патентной чистоты	$P_{п.ч}$	—
<b>10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>		
10.1. Комплексный показатель безопасности, балл	$K_{б.б.}$	Безопасность
<b>11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
11.1. Годовой экономический эффект от применения одной мотопомпы, руб	$E_r$	—
11.2. Лимитная цена, руб	$C_{л}$	—

Примечание. Основные показатели напечатаны жирным шрифтом.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества пожарных мотопомп приведен в справочном приложении 1.

1.3. Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении 2.

## 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП

2.1. Перечень основных показателей качества:

подача;

напор;

номинальная частота вращения вала насоса;

мощность двигателя;

масса сухая;

установленный ресурс до первого капитального ремонта;

удельный расход топлива.

2.2. Значения показателей пп. 2.1 и 2.2 табл. 1 определяются для перекачиваемой среды со следующими характеристиками:

наибольшая плотность;

вязкость;

наибольшая массовая концентрация твердых частиц;

наибольший размер твердых частиц;

водородный показатель;

рабочий диапазон температур.

2.3. Применяемость показателей качества пожарных мотопомп, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития пожарных мотопомп, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОРТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на пожарные мотопомпы, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ) приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Мотопомпы		Применяемость в НТД				
	Переносимые	Пародвижные	ТЗ на НИР, ГОСТ ОРТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОРТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1	+	+	+	+	+	+	+
1.2	+	+	+	+	+	+	+
1.3	+	+	+	+	+	+	+
1.4	+	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+	+
1.6	+	+	—	+	+	+	+
1.7	+	+	—	+	+	+	+
1.8	+	+	—	+	+	+	+
1.9	+	+	—	+	+	+	+
1.10	+	+	—	+	+	+	—
1.11	+	—	—	—	+	+	+
1.12	—	+	—	—	+	+	+
1.13	+	+	—	—	+	+	+
1.14	+	+	—	—	+	—	+
1.15	—	±	—	±	+	+	±
1.16	+	—	—	±	+	+	+
1.17	+	+	—	—	+	+	+
2.1	+	+	+	+	+	+	+
2.2	+	+	+	—	+	+	+
2.3	+	+	—	—	+	+	+
2.4	+	+	—	—	+	+	+
2.5	+	+	—	—	+	+	+
3.1	+	+	+	+	+	+	+
3.2	+	+	—	—	+	+	+
3.3	+	+	—	—	+	+	+
4.1	+	+	—	—	+	+	+
4.2	+	+	—	±	+	+	+
4.3	+	+	—	±	+	+	+
5.1	+	+	+	—	±	—	+

Продолжение табл. 2

Номер показателя по табл. 1	Мотопомпы		Применяемость в НТД				
	Переносные	Передвижные	ТЗ на ИМП, ГОСТ ОПП	Стандарты (кроме ГОСТ ОПП)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
5.2	+	+	—	—	±	—	+
6.1	+	+	—	—	+	+	+
6.2	+	+	—	—	+	+	+
6.3	+	+	—	—	+	—	+
7.1	+	+	—	+	+	+	+
8.1	+	+	—	—	+	—	+
8.2	+	+	—	—	+	—	+
9.1	+	+	—	—	+	—	+
9.2	+	+	—	—	+	—	+
10.1	—	—	—	—	—	—	+
11.1	—	—	—	—	—	—	+
11.2	—	—	—	—	—	—	+

## Примечания:

1. В таблице знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость, знак «±» — ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

2. Показатели 1.1 и 1.2 определяется при номинальных параметрах мотопомп, устанавливаемых в НТД на конкретные их виды.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП

Вид топлива	1.17
Высота всасывания геометрическая наибольшая	1.8
Давление насоса предельное	1.10
Коэффициент оперативной готовности	2.5
Коэффициент повторяемости	8.2
Коэффициент применяемости	8.1
Масса сухая	1.4
Масса с заправкой	1.11
Масса с заправкой и комплектацией	1.12
Масса металла в изделии	1.13
Масса удельная	3.3
Мощность двигателя	1.3
Напор	1.2
Напор при наибольшей геометрической высоте всасывания	1.7
Наработка установленная безотказная	2.2
Подача	1.1
Подача при наибольшей геометрической высоте всасывания	1.6
Показатель безопасности комплексный	10.1
Показатель патентной защиты	9.1
Показатель патентной чистоты	9.2
Показатель совершенства производственного исполнения	5.2
Показатель функциональной целостности	5.1
Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания	1.9
Проект дорожный	1.15
Проект условный присоединительных патрубков	1.14
Размеры габаритные	7.1
Расход топлива удельный	3.1
Ресурс до первого капитального ремонта установленный	2.1
Себестоимость удельная	6.3
Соответствие изделия размерам тела человека	4.2
Срок службы полный	2.3
Тип системы охлаждения	1.16
Трудоемкость технических обслуживаний (ремонтов)	2.4
Трудоемкость изготовления удельная	6.1
Уровень звука в рабочей зоне оператора	4.1
Усилие, прикладываемое к органам управления	4.3
Цена лимитная	11.2
Частота вращения вала насоса номинальная	1.5
Число операторов обслуживающих мотопомпу	3.2
Энергоемкость удельная	6.2
Эффект годовой экономический	11.1

## ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Термин	Номер по табл. 1	Пояснения
Масса сухая	1.4	Масса изделия без заправки маслом и топливом
Масса с заправкой	1.11	Масса изделия, заправленного маслом и топливом
Масса с заправкой и комплектацией	1.12	Масса изделия, заправленного маслом, топливом и укомплектованного пожарным оборудованием
Масса удельная	3.3	Отношение массы мотопомпы к подаче огнетушащего вещества и полному среднему сроку службы
Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания	1.9	Время, в течение которого вакуумная система обеспечит заполнение всасывающей линии и насоса перекачиваемой жидкостью
Расход топлива удельный	3.1	Количество топлива, расходуемого мотопомпой, для подачи 1 м <sup>3</sup> перекачиваемой жидкости
Энергоемкость удельная	6.2	Отношение энергоемкости мотопомпы к подаче

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 16.12.85 Подп. в печ. 17.01.86 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,58 уч.-изд. л.  
Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопроектный пер., 3  
Тиз. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 1583

